



ASOCIATIA PENTRU LUCRU SUB TENSIUNE DIN ROMANIA



A – LST – R

www.lst.ro

ROMÂNIA • 550245 SIBIU • Bd. Corneliu Coposu 3 • Telefon +40 69 207050 • Fax +40 69 207071 • E-mail marius.oltean@smartsb.ro •

Înregistrată în Registrul special al asociațiilor și fundațiilor al Judecătoriei Sibiu la poziția 33/11.08.2003 •

Cod fiscal: 15675332 • Cont: RO95RNCB0227036040110001 – BCR Filiala Sibiu

Nr.2. Data acordării: 16.02.2015

În temeiul prevederilor Legii energiei electrice și gazelor naturale 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu NTE 010/11/00 și Aprobarea A-LST-R,

se acordă operatorului economic

„Smart” S.A., cu sediul în București, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8613/16.10.2001, CUI: 14232728

A T E S T A T

pentru desfășurarea activităților cu utilizarea de tehnologii de
Lucru sub Tensiune,

pentru27..... tehnologii înregistrate, conform anexei, la

± 1-1000V (joasă tensiune), ± 1-750kV (întă tensiune)

± la distanță, ± în vecinătate, ± în contact, ± la potențial

Valabilitatea atestatului este de 3 ani de la data deciziei A-LST-R, în condițiile menționate în anexă

Data emiterii: 16.02.2015

Președinte A-LST-R,

Traian Făgărășan

p. Ioan Iodorean



Anexă la Atestatul nr. 2/LST/16.02.2015

Tehnologiile atestate de A-LST-R operatorului economic
S.C. Smart”” S.A.

Nr. crt.	Denumirea tehnologiei	Cod
1.a	Interventii in deschidere asupra conductoarelor active ale LEA 220-400 kV, cu utilizarea scarii electroizolante sau a scaunului ergonomic	SMART-IT-LST-1.1
1.b	Interventii in deschidere asupra conductoarelor active ale LEA 220-400 kV, cu utilizarea scarii metalice sau cu platforma ridicatoare cu brat izolant	SMART-IT-LST-1.2
2.	Schimbarea izolatiei la stalpii de sustinere ai LEA 220-400 kV	SMART-IT-LST-2
3.	Pregatirea pentru vopsirea stalpilor metalici ai LEA 110 – 400 kV	SMART-IT-LST-3
4.	Vopsirea stalpilor metalici ai LEA 110 – 400 kV	SMART-IT-LST-4
5.	Indepartarea corpurilor straine de pe stalpii LEA 110-750 kV si de pe consolele metalice din statiile trafa	SMART-IT-LST-5
6.	Indepartarea corpurilor straine de pe conductoarele LEA 110 – 400 kV	SMART-IT-LST-6
7.	Controlul cu urcarea pe stalpii metalici ai LEA 110 – 750 kV	SMART-IT-LST-7
8.	Verificarea sub tensiune a integritatii coloanelor izolante la STE 110-400 kV din statiile electrice de transformare	SMART-IT-LST-8
9.	Montarea sub tensiune a dispozitivelor treapta scara pe stalpii metalici ai LEA 110-400 kV	SMART-IT-LST-9
10.	Montarea sub tensiune a descarcatorilor pe stalpii metalici ai LEA 220-400 kV	SMART-IT-LST-10
11.	Montarea sub tensiune a paratrasnetelor verticale pe varfarele stalpilor metalici ai LEA 220-400 kV	SMART-IT-LST-11
12.	Inlocuirea sub tensiune a carligelor de suspensie la lanturile de izolatoare de sustinere ale LEA 220-400 kV	SMART-IT-LST-12
13.	Inlocuirea sub tensiune a izolatiei la barele statiilor de 400 kV	SMART-IT-LST-13
14.	Montarea sistemelor de balizare a stalpilor LEA pe timp de noapte cu alimentare-stocare de energie electrica	SMART-IT-LST-14
15.	Montarea sau demontarea inelelor de protectie superioare ale lanturilor de izolatoare ale LEA 220-400 kV	SMART-IT-LST-15
16.	Montarea sau demontarea sistemelor de protectie	SMART-IT-LST-16



	antipasare pe LEA 220-400 kV	
17.	Montarea sistemelor de monitorizare a temperaturii pe conductoarele active ale LEA 110-400 kV	SMART-IT-LST-17
18.	Montare contragreutati la lanturile de sustinere ale LEA 220-400 kV	SMART-IT-LST-18
19.	Inlocuirea clemelor de sustinere si montarea antivibratorilor pe conductoarele active ale LEA 220-400 kV	SMART-IT-LST-19
20.	Inlocuirea antivibratorilor de pe conductorul de protectie al LEA 220-400 kV	SMART-IT-LST-20
21.	Montarea sau demontarea placutelor de numerotare aeriana ale LEA 110-400 kV	SMART-IT-LST-21
22.	Inlocuire ancore sub tensiune la stalpii tip PAS ai LEA 220-400 kV	SMART-IT-LST-22
23.	Inlocuirea sub tensiune a izolatoarelor de intindere ale LEA 220-400kV	SMART – IT- LST – 23
24.	Montarea (sau inlocuirea) sub tensiune a balizelor de zi pe conductorul de protectie al LEA 110 – 750 kV, din elicopter	SMART – IT- LST – 25
25.	Montarea sub tensiune a robotilor pentru inspectia conductoarelor active ale LEA 220 – 400 kV	SMART – IT- LST – 26
26.	Legarea sau înlocuirea cordoanelor la conductorul de protecție al LEA 220 – 400 kV	SMART – IT- LST – 27
27.	Montarea sau demontarea de dispozitive tip pendul pe LEA 220-400kV	SMART – IT- LST – 28

Președinte Comisie Atestare

Ioan Rodean

Secretar A-LST-R

Marius Oltean